



Wałbrzych, 17 września 2007r.

**„SEZAL” Zygmunt Miśkowicz
ul. M. Fornalskiej 6
58-400 Kamienna Góra**

Numer pisma: TSSWZEU.211-RUB86916/07

Temat: Uzgodnienie Nr 86916/07 – Projekt budowlany oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr. 3465 w Sędziszawiu.

Szanowni Państwo,

Na załączonych planach sytuacyjnych istnieją urządzenia telekomunikacyjne wrysowane i oznaczone geodezyjnie. Kolorem pomarańczowym naniesiono przebieg urządzeń sieci dostępowej. Na terenie opracowania w kanalizacji przebiega linia kablowa światłowodowa OKD na której w trybie ciągłym pracują systemy teletransmisyjne, zasilające obiekty telekomunikacyjne. Projektowane prace będą wykonywane na trasie urządzeń telekomunikacyjnych oraz na zbliżeniu do nich. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
3. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
4. Inwestor ponosi odpowiedzialność kamą i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
5. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela TP S.A. nadzorującego prace tel. 068 3253006
6. O fakcie uszkodzenia linii światłowodowej należy bezzwłocznie zawiadomić Dział Dysponent Operacyjny – tel. 068 3253006, fax 068 3261923.
7. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do TP S.A. o bezpłatne wytyczenie linii światłowodowej w terenie.
8. W przypadku wystąpienia kolizji, Inwestor wystąpi do TP S.A. o wydanie warunków technicznych na przebudowę lub przemieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych na ich podstawie opracuje

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

inż. LEON MIŚKOWICZ
Upr. do proj. i kier. rob. bud. bez
zeń w specjalności ziem. inst.
urządzeń elektrycznych
elektroenergetycznych
Pr. ewid. 2424/93/2

dokumentację projektowo – kosztorysową, zawierającą sposób zabezpieczenia sieci TP która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez TP oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.


9. Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach teletechnicznych będących własnością TP S.A., Inwestor ma obowiązek wystąpić o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrony sieci teletechnicznej.
10. W przypadku konieczności częstszych niż jedna wizyt na budowie oraz konieczności wytyczenia urządzeń TP zastrzega sobie możliwość pobrania opłat za powyższe prace.
11. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie TP Obszar Eksploatacji Sieci w Zielonej Górze fax. 068 3261923 podając :
 - numer uzgodnienia
 - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierownika budowy;
 - termin na jaki ma być wydane zezwolenie;
 - cel wydania, charakterystykę robót.
12. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egz. dokumentacji dla robót określonych w nagłówku
13. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 17.09.2008.

Z poważaniem


Rafał Zieliński

Dyrektor Obszaru Eksploatacji w Zielonej Górze

Za zgodność
z oryginałem



Załączniki:

1. Projekt – 1 szt.