

Marciszów 22.04.2009 r.

ZP/PN/341/01/09

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.04.2009 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku administracyjno-usługowego na przedszkole” dotyczący:

1. „Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych wnoszę o udzielenie wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w ramach ogłoszonego na zadanie jak wyżej. Do grzejników nie uwzględniono zaworów regulacyjnych np. termostatycznych.”

na który udziela się następującej odpowiedzi:

W projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ w części C. Opis techniczny w zakresie instalacji sanitarnych w punkcie 3.Instalacja CO istnieje zapis dotyczący grzejników CO o następującej treści: „Grzejniki typu CV , są już fabrycznie wyposażone w zawory termostatyczne z nastawa wstępną.”

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha