



**PARTER**

1. WIATROLAP	2,33 m <sup>2</sup>
2. KORYTARZ	4,28 m <sup>2</sup>
3. HOLL	18,02 m <sup>2</sup>
4. SZATNIA	16,02 m <sup>2</sup>
5. SALA ZABAW	35,46 m <sup>2</sup>
6. WC	5,95 m <sup>2</sup>
7. KLATKASCHODOWA	19,04 m <sup>2</sup>

**UWAGA :**  
Grzejniki w pomieszczeniach 2,3,4,6 i 7 podłączyć do istniejącej instalacji CO.

**UWAGA :**

W celu zapewnienia prawidłowego działania wentylacji nawiewnej w ramach okiennych należy zamontować nawiewniki listwowe wentylacyjne higrosterowane typ EMM firmy AERECO -pom 5 - szt. 7

**OZNACZENIA :**

1. Wentylator ścienny f-ny DOSPEL typ STYL II Ø 100 WCH o Ns = 15 W , z hydrostatem ( regulowanym czujnikiem wilgotności )
2. Wentylator ścienny f-ny DOSPEL typ STYL II Ø 150 WCH o Ns = 25 W , z hydrostatem ( regulowanym czujnikiem wilgotności )

Inwestor: <b>GMINA MARKISZÓW</b>		Odbiorca: <b>Zamieszkałe w/wykonawca</b>	
Temat: <b>INSTALACJA CO i WOD-KAN</b>		Lp. zmian: <b>01</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Henryk Góral</b>		Instal. Sanit. <b>P.B.</b>	
Sprawdził: <b>mgr inż. Zdzisław Góral</b>		Data: <b>01.2009 r.</b>	
Wykonawca: <b>INSTALACJA CO. i WOD-KAN</b>		Skala: <b>1:50</b>	
Logo: <b>Z/S</b>		N/D/S: <b>2/S</b>	