
Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Opis przegrody	k	F	Qp
		W/m²K	m²	W
DW	Drzwi wewnętrzne	5.100	28.2	147
DZ	Drzwi zewnętrzne	2.500	7.0	678
DZ2	Drzwi zewnętrzne	2.500	24.5	1967
OD3	Okna zespolone trójszybowe	2.000	35.4	2710
PGI-P	Podłoga na gruncie I strefa	0.409	79.3	1217
PGII-P	Podłoga na gruncie II strefa	0.393	239.8	907
STR-PODD	Strop nad nieogrz. podd	0.234	375.7	2783
SW-12	Ściana wewnętrzna - gazobeton 12 cm	1.656	207.3	-40
SW-12-GK	Ściana wewnętrzna - gk 12 cm	0.465	47.7	655
SW-40	Ściana wewnętrzna - gazobeton 12 cm	1.283	47.3	0
SZ-38	Ściana zewnętrzna 38cm	0.347	293.4	4217