



OZNACZENIA ELEMENTÓW INST. GRZEWCZEJ:

1. - kocioł na paliwo stałe Q=14kW;
2. - czopuch kotła;
3. - istn. kanał dymowy;
4. - istn. kanał wentylacyjny;
5. - programator sterujący;
6. - pompa obiegowa typ UPS 25-40-180 "GRUNDFOS" z osprzętem;
7. - zawór grawitacyjny;
8. - filtr siatkowy drobnopłuczący

NW1. - naczynie wzbiornicze syst. otwartego kształtu walcowego typ "A", Vu=14,7dm3, Vcałk=20,0dm3 z osprzętem wg. normy PN-91/B-02413;
 RB - rura bezpieczeństwa dn25;
 RW - rura wzbiornicza dn25;
 RP - rura przelewowa dn25

PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestycja	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W PASTEWNIKU		
Inwestor	Gmina Marciszów , ul.Szkolna 6 , 58-410 Marciszów		
Adres inwestycji	DZ. NR 237/4 , obręb Pastewnik , gmina Marciszów		
Branża	INSTALACJE SANITARNE	PODPIS	RYS. nr. 2C
Projektant	inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI zam. ul. Słowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Góra Upr. bud. do proj. bez ogrn. w specjałn. instal. w zakr. sieci, instalacji i urz. wod-kan, ciepln., went. i gaz. nr 591/01/DUW; Nr ewid. członka PITB: DOŚ/IS/0069/02		
Nazwa rysunku	SCHEMAT ŹRÓDŁA CIEPŁA. OSP.		Data: WRZESIEŃ 2008