

Marciszów 26.04.2010 r.

ZP/PN/341/04/10

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.04.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Świdnik ” dotyczący:

1. Czy Zamawiający zgodnie z częścią II w rozdziale I pkt 1.3) wymaga przedstawienia osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia w postaci kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy zamówienia aby dysponował kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych z co najmniej 10 letnim doświadczeniem (część II, rozdz. I pkt. 1.3 SIWZ). Osoba ta powinna być wymieniona w Formularzu nr 4 - „ Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację robot budowlanych”

oraz w dniu 23.04.2010 dotyczący

2. Prosimy o określenie parametrów przyłącza energetycznego dla projektowanej hydroforni kontenerowej (długość i rodzaj kabla)

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.2. Należy przyjąć do oferty moc zainstalowaną 8,8 kW i z tego wynikające parametry kabla elektrycznego WLZ w obrębie działki nr 497.

Koszty przyłącza elektrycznego do granicy działki nr 497 pokryje Zamawiający – Inwestor. Koszty linii WLZ należy przyjąć do oferty przetargowej przez Oferenta.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha