

Marciszów 20.04.2010 r.

ZP/PN/341/04/10

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.04.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Świdnik ” dotyczący:

1. Zgodnie z przedmiotem zamówienia w ofercie cenowej należy uwzględnić kontenerowa stacje podnoszenia wody. W załączonym projekcie znajdują się tylko wytyczne do projektu architektury obiektu pkt.5.3. Na podstawie czego mają być wycenione roboty budowlane i elektryczne powyższego budynku , skoro w załączonym projekcie budowlano-wykonawczym nie ma nawet opisu powyższych robót. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu budowlanego i elektrycznego dla budynku stacji podnoszenia wody.
2. Przedmiar robót nie zawiera żadnych pozycji związanych z budowa , dostawą i montażem stacji podnoszenia wody, prosimy więc o korektę załączonego przedmiaru.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Opis zakresu merytorycznego dopuszczonej jako zamienniej pompowni kontenerowej znajduje się w specyfikacji technicznej - Roboty montażowe sieci z tworzyw sztucznych , pkt 2.2.5, gdzie opisano wymagania wobec pompowni kontenerowej i wszystkich elementów towarzyszących. Należy wykonać przyłącze elektryczne oraz WLZ - wewnętrznej linii zasilającej do pompowni kontenerowej.

Ad.2

W ofercie należy uwzględnić koszty dostawy . montażu oraz uruchomienia pompowni kontenerowej koszt wykonania przyłącza elektrycznego , WLZ - wewnętrznej linii zasilającej do pompowni kontenerowej oraz ogrodzenia pompowni.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha