

Marciszów 29.04.2010 r.

ZP/PN/341/04/10

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 2.04.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Świdnik ” dotyczący:

1. W części I rozdz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 1 ust. 2 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego podany jest termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 września 2010 r natomiast w Formularzu oferty w pkt 3 podano termin wykonania do dnia 30 września 2011 roku. Który termin zakończenia robót jest obowiązujący
2. W związku ze zmianą długości wykonania przecisków (wyjaśnienie zawarte w piśmie Nr ZP/PN/341/04/10) a także ich ilości , prosimy o określenie , czy można poprawić przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego w obmiarach rzeczowych przecisków a w związku z tym zmniejszyć ilości pozycji przedmiaru?
3. Jakie należy przyjąć parametry wewnętrznej linii zasilającej do pompowni kontenerowej oraz ogrodzenia pompowni?
4. Gdzie zamawiający udostępnił dokumentację projektową na wykonanie ogrodzenia i zasilania pompowni?
5. Czy można uzupełnić udostępniony przez Zamawiającego Przedmiar robót, a co za tym idzie i kosztorys ofertowy, o wycenę dostawy , montażu , uruchomienia pompowni wraz z robotami towarzyszącymi – ogrodzenie, sieci zasilające energetyczne i inne?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1. W formularzu ofertowym w pkt 3, w którym wymieniony jest termin wykonania przedmiotu zamówienia zaistniała omyłka pisarska. W punkcie tym zgodnie z treścią SIWZ i projektem umowy powinien być wskazany termin **30 wrzesień 2010 r.**

Ad.2 Należy przyjąć do oferty sumę przewiertów i przecisków jakie są wykazane na rysunkach profili sieci wodociągowej , czyli wartość 449,50 mb.

Ad.3 Należy przyjąć do oferty moc zainstalowaną w pompowni 8,8 kW i z tego wynikające parametry kabla elektrycznego. Ogrodzenie z typowych elementów opisane w specyfikacji technicznej _ Roboty montażowe sieci z tworzyw sztucznych .

Ad.4. Zamawiający nie posiada dokumentacji na typowe ogrodzenie i WLZ – wewnętrzną linię zasilającą pompownie kontenerową.

Ad.5. Takie informacje można uzyskać u dostawców pompowni kontenerowych wraz ze wszystkimi elementami kosztowymi potrzebnymi do złożenia oferty.

Koszty przyłącza elektrycznego pokryje Zamawiający – Inwestor.

Koszty linii WLZ należy przyjąć do oferty przetargowej przez Oferenta.

Ponadto informujemy:

Cena realizacji przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty do wykonania zadania w zakresie przedstawionej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz w istotnych postanowieniach umowy.

Jednocześnie zamawiający, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informuje, cena ryczałtowa oferty powinna stanowić sumę cen prac objętych przedmiarem robót . stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ceny prac nie ujętych w przedmiarach robót oraz powinna uwzględniać wszelkie koszty i specyfikę zadania opisaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projektach budowlanym i wykonawczym, specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych, wszelkich rysunkach i całej dokumentacji składającej się na specyfikację istotnych warunków zamówienia). Należy przy tym pamiętać, że ceną oferty podlegająca ocenie jest zgodnie z treścią SIWZ (część II rozdz. IX pkt 8) cena za wykonanie sieci wodociągowej (bez przyłączy)

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i ma charakter wyłącznie informacyjny o sposobie ustalenia ceny ryczałtowej. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek pozycji z przedmiaru robót i nie ujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Jednocześnie pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek pozycji z przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od wykonania pełnego zakresu robót - niezbędnego do wykonania całości zamówienia.

Dokonane zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha