

Marciszów 13.05.2010 r.

ZP/PN/341/06-6/10

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.05.2010 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych” dotyczący:

1. Zgodnie z SIWZ i Projektami Budowlano-Wykonawczymi przedmiotem zamówienia niniejszego zadania jest: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Marciszów raz Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Marciszów w miejscowościach Marciszów , cz. Ciechanowic oraz cz. Pustelnika – etap I i II. Zamawiający na swej stronie internetowej zamieścił przedmiary robót na w/w zakres pomijając przedmiary na II etap kanalizacji. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakujących przedmiarów robót.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1. W dniu 11.05.2010 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego brakujące przedmiary robót na II etap kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający pragnie podkreślić, iż przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z projektów wykonawczych.

oraz w dniu 10.05.2010 dotyczący:

1. Dokumentacja zawiera projekt przykrycia reaktorów ELA 7 pokrywami laminatowymi. W przedmiarach brak takiej pozycji. Czy reaktor ma być przykryty?
2. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?
3. W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji brak badań geologicznych. prosimy o uzupełnienie dokumentacji ponieważ brak jakichkolwiek informacji o warunkach gruntowo-wodnych i sposobie prowadzenia robót ziemnych na oczyszczalni.

4. W przedmiarze oczyszczalni część architektoniczno-konstrukcyjna zaniżono ilość ziemi usuwanej pod reaktor biologiczny (poz.131 dz. 3.1) . Wg. przedmiaru mamy 155,952m³ podczas gdy z rysunków wynika, że należy wykonać wykop o pow. 250m³ i głębokości 3,5m czyli należy wykopać 875m³ ziemi.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z projektów wykonawczych. Prosimy o zastosowanie się do rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej. Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Ad.2 Do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych. Zgodnie z projektem umowy kosztorys ofertowy Wykonawca będzie musiał złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Ad.3 Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

Ad. 4 Zamawiający pragnie podkreślić, iż przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z projektów wykonawczych.

W dniu 12.05.2010 r.

1. Czy w świetle zapisów SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innych urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż te przyjęte przez projektanta, Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników reaktora z innego materiału, tj. wykonanie zbiorników żelbetowych. Jednocześnie Wykonawca poniesie cały koszt związany ze zmianami w projekcie oraz uzyskaniem wszelkich wymagań i zmiany pozwoleń na budowę.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań technologii reaktora biologicznego z uwagi na to, iż projekt wykonany został w roku 2003 i do dnia dzisiejszego dokonał się postęp w zakresie rozwiązań oczyszczalni ścieków w zblokowanych reaktorach. Jednocześnie Wykonawca poniesie cały koszt związany ze zmianami w projekcie oraz z uzyskaniem wszelkich wymagań i zmiany pozwolenia na budowę.
3. Czy Zamawiający zaakceptuje niezbędną wiedzę i doświadczenie i uzna jako spełnienie warunku Wykonawcę, który wykaże oprócz budowy kanalizacji sanitarnej wg SIWZ również co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 500 m³/d wraz z infrastrukturą i zapleczem technologicznym?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Ad.2 Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca, który zastosuje

rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Ad.3 Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy polegające na wykonaniu, co najmniej jednego zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności minimum 500 m³/d wraz z infrastrukturą i zapleczem technologicznym.

Termin składania ofert nie zostaje przesunięty.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha