

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zawiadamia się, że w dniu 09.09.2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ciechanowicach – etap II”** następującej treści:

W związku z udziałem naszej firmy w przetargu na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Ciechanowicach – etap II” prosimy o sprecyzowanie dotyczące wykonania uszczelnienia folią PE (punkt 15 przedmiaru). Prosimy o podanie grubości oraz rodzaju folii, która ma zostać użyta.

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Zgodnie z zapisem pkt. 5.3. *„Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciechanowicach”* stanowiącej załącznik nr 8 do specyfikacji warstwę uszczelniającą należy wykonać z maty bentonitowej o zawartości bentonitu min. 3 kg/m<sup>2</sup>. Dokumentacja nie przewiduje uszczelnienia czaszy składowiska folią PE. Treść punktu 15 w przedmiarze robót odnosi się do maty bentonitowej poprzez analogię.

WÓJT GMINY MARCISZÓW

Stefan Zawierucha