

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia się, że w dniu 04.09.2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ciechanowicach – etap II”** następującej treści:

„Zamawiający w SIWZ pkt II- Opisując prace, które są objęte w w/w postępowaniu. Końcową robotą etapu II jest wykonanie warstwy uszczelniającej , czyli ułożenie maty bentonitowej 3 kg/m² razem z kotwieniem. Przetarg nie obejmuje przykrycia bentomaty (wg. Projektu wykonania warstwy drenażu wód powierzchniowych). Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w pracach związanych z rekultywacją składowisk odpadów, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że materiał : mata bentonitowa o każdej gramaturze nie może pozostać nie przykryta, ponieważ w wyniku działań atmosferycznych takich jak promienie słoneczne oraz opady deszczu straci swoje uszczelniające właściwości oraz ulegnie tzw. Skurczeniu. Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający zamierza zakończyć etap II na wykonaniu warstwy uszczelniającej?. Jeśli tak , prosimy określić czy Zamawiający weźmie odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia maty bentonitowej.”

na które udziela się następujących odpowiedzi:

W dniu 05.09.2013 r. zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwiększając zakres robót przewidzianych do realizacji w II etapie rekultywacji o wykonanie warstwy drenażowej położonej bezpośrednio nad warstwą uszczelniającą.

WÓJT GMINY MARCISZÓW

Stefan Zawierucha