

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. Zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.05.2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **Przebudowę drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach od km 0+000 do km 1+200** następującej treści:

1. W przedmiarze w części „Ogólna Charakterystyka obiektu” w punkcie 2.2 Jezdnia grubość warstwy ścieralnej z masy asfaltowej ma wynosić 6 cm, natomiast w dalszej części przedmiaru w punkcie 12 d 3 oraz na przekrojach poprzecznych grubość ta ma wynosić 4 cm. Prosimy o sprecyzowanie.
2. Zamawiający w tabeli przedmiarowej w punkcie 3 d.1 wyznacza wywóz gruntu z terenu rozbiórki na 10 km. Czy zamawiający posiada i wskaże miejsce do utylizacji gruzu do tej odległości?

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Do kalkulacji należy przyjąć grubość zgodną z pozycją 12 d.3 przedmiaru robót.

Ad.2. Zamawiający nie posiada miejsca do utylizacji gruzu lecz może wskazać takie miejsca.

WÓJT GMINY MARCISZÓW

dr Stefan Zawierucha